

Obrzycko, dnia 07.03.2023 rok

ZP.271.1.2.2023

„Przebudowa i wyposażenie budynku dawnego kina przy ul. Kruppika 5”

Wszyscy Wykonawcy

**Wyjaśnienie Nr 1
do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia,**

DOTYCZY postępowania pn.:

„Przebudowa i wyposażenie budynku dawnego kina przy ul. Kruppika 5”

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2022.17 ze zm.) informuję, iż w dniu 06.03.2023 roku wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które brzmi następująco:

Pytania:

- 1) Czy inwestor posiada dokumenty techniczne (rysunki z parametrami) istniejących fundamentów? Jeżeli tak to prosimy o przesłanie dokumentów, jeżeli, nie to czy w zakres umowy wchodzi również inwentaryzacja i diagnostyka fundamentów?
- 2) Prosimy o wytyczne dotyczące mocy produkcyjnej dla paneli fotowoltaicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że :

Ad.1. Nie załączono informacji o stanie technicznym budynku, załączone materiały mają jedynie charakter pomocniczy. W związku z tym Wykonawca musi we własnym zakresie dokonać inwentaryzacji i diagnostyki fundamentów.

Ad.2. Wymagana moc produkcyjna dla paneli fotowoltaicznych to 20 kW.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wprowadzona zmiana jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców.

Burmistrz Miasta Obrzycko

BURMISTRZ
Kołoszuk
Igor Kołoszuk