

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. „ Wymiana lamp oświetlenia boisk na ledowe w ramach zadania pn. : „**Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko -Orlik 2012 w Obrzycku, pow. szamotulski”**”, w związku z otrzymanymi w dniu 20.03.2024 r. pytaniami , udziela wyjaśnienia treści przedmiotu zamówienia w zakresie określonym poniżej:

1. Na jakiej wysokości są zamontowane oprawy?
2. W specyfikacji jest zapis że minimalna moc lampy nie może być niższa niż 155W co oznacza że może być np. 300W albo 400W. Wnoszę o zmianę zapisu na max 155W.
3. W specyfikacji jest również zapis że strumień oprawy nie może być mniejszy niż 24400lm. Jest to dosyć nietypowy strumień. Czy Zamawiający dopuści lampy o mocy plus/minus 5%?

Ad.1 10m

Ad.2 Zamawiający wymaga mocy lamp 155W

Ad.3 Zamawiający wymaga strumienia oprawy 24400lm.

Wyjaśnienie ma na celu doprecyzowanie wymagań stawianych Wykonawcom biorącym udział w przedmiotowym zapytaniu ofertowym .

Pozostałe warunki zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

Zmiana nie powoduje przesunięcia terminu składania ofert.

BURMISTRZ

Igor Kołoszuk